

### **CORTES PARCIALES DE GAS NATURAL, TORRES 1,2 Y 3**

#### **Cordial saludo señores residentes y/o propietarios.**


La Administración y el Consejo de Administración se permiten informar que debido al fuerte olor a gas el pasado viernes 10 de julio, fue necesario reportar a la empresa VANTI GAS NATURAL, quienes encontraron que el medidor principal de la torre 3 presentaba una fuga en la red matriz, por lo que fue necesario y por seguridad de todos suspender el paso del gas, dejando sin servicio 24 unidades residenciales por un lapso de tiempo, los días 14 y 15 de julio de 2020.

Por tal motivo fue necesario intervenir las cajas de estos medidores para realizar el cambio de la pieza afectada, como también el cambio de un tramo de tubería de galvanizado a cobre. Siendo así solucionada la emergencia por contratistas certificados el día 15 de julio sobre la 01:00 PM.

Ofrecemos disculpas a todas las personas que se vieron afectadas por esta situación y agradecemos su paciencia y comprensión.



Cordialmente,



**Adolfo Castillo Bertrand**  
**Administrador**  
**(Original firmado)**