

El Consejo de Administración y la Administración informan a todos los residentes del Conjunto Residencial Nogales de la Colina que:

### **FILTRACIONES DE AGUA APTO. 3-203**

Por daños en tubería de zonas comunes fue necesario arreglarlas e intervenir los daños que se generaron en zona común y en apto.3-203.

#### **DURANTE**



#### **DESPUES**



### **HUMEDADES EN CUARTO DE MAQUINAS TORRE 6**

Debido a deterioro en cubierta cuarto de máquinas ascensor Torre 6 se presentaron filtraciones de agua, las cuales fueron subsanadas, impermeabilizando dicha cubierta.


#### **FILTRACIONES PRESENTADAS**



#### **IMPERMEABILIZACIÓN EN CUBIERTA**



Cordialmente,



**Adolfo Castillo Bertrand  
Administrador**