

SISTEMA RED CONTRA INCENDIO (RCI)

Reciban un cordial saludo señores copropietarios y/o residentes.

El Consejo de Administración y la Administración se permiten informar que, desde el pasado mes de julio de 2021, hemos iniciado labores de la puesta a punto de la **RCI** del conjunto así:

Cambio de testigos y sistema de encendido.

ANTES



DESPUÉS



Cambio cheques bomba líder y bomba pequeña.

ANTES



CHEQUES RETIRADOS



DESPUÉS



Cambio tanque hidroflo. Presenta perforación y se reemplaza por un sistema nuevo de seguridad, control y medición de presión.


ANTES



TANQUE RETIRADO



CONTROL DE MEDICIÓN



ANTES



DESPUÉS



Tiempos. Estimamos que estos trabajos sean culminados en este presente mes de septiembre e informaremos oportunamente sobre la prueba de pitometría a realizar.

Equipo de trabajo. Para todos estos trabajos hemos contado con la asesoría y colaboración de: ARBOMBAS S.A.S., FLUIDOS & REDES S.A.S., Consejo de Administración y la Administración.

“ESTAMOS PENSANDO EN EL BIENESTAR DE USTEDES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO”

(original firmado)

Adolfo Castillo Bertrand
Administrador