

PRUEBAS DE AGUA RCI

Reciban un cordial saludo estimados Copropietarios y/o Residentes.

El Consejo de Administración y la Administración se permiten informar que, luego de una inversión de \$4.200.000 en la puesta a punto de los equipos RCI (red contra incendio) que se encuentran en los cuartos de bombas 1 y 2; el día de hoy 11 de octubre se realizaron las pruebas de agua en compañía de: FLUIDOS & REDES, ARBOMBAS LTDA., Consejo de Administración y la Administración, como lo presentamos a continuación:

- **Cuarto No.1 – Costado Norte (Torres 1,2 y 3).** Se conectó manguera desde uno de los gabinetes de la torre 3.



- **Cuarto No.2- Costado Sur (Torres 4,5 y 6).** Se conectó manguera desde uno de los gabinetes de la torre 4.



- **Programación de pruebas.** Se programa llevarlas a cabo cada 6 meses.
- **Mantenimientos RCI.** Se continuará con los mantenimientos preventivos y predictivos a fin de estar preparados para una eventual necesidad.

“ESTAMOS PENSANDO EN EL BIENESTAR DE USTEDES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO”

Atentamente,

(original firmado)

ADOLFO CASTILLO BERTRAND
Administrador