

## **ASCENSOR TORRE 6 AVERIA REPARADA**

Reciban un cordial saludo estimados Copropietarios y/o Residentes:

El Consejo de Administración y la Administración informamos que, el día sábado 8 de enero de 2022 siendo las 3:20 PM aproximadamente, el ascensor de la torre 6 quedo fuera de servicio por lo que se procedió a:

- Instalar avisos de mantenimiento en las puertas.
- Reportar el evento a la empresa OTIS, quienes hicieron presencia a las 6:00 PM.
- El técnico de OTIS realizó las validaciones y pruebas necesarias encontrando que las tarjetas electrónicas estaban funcionando perfectamente y en especial la tarjeta DCD por lo que atribuyó la falla a la parte eléctrica.
- El reporte fue notificado a OTIS a quienes se le solicitó una nueva visita de un técnico a fin de dar solución al tema eléctrico.
- El día domingo 9 de enero de 2022, siendo las 9:00 AM aproximadamente, ingresó al Conjunto otro técnico de OTIS quien procedió a investigar la falla eléctrica encontrando que había un cable de suministro de energía que generaba un corto y que por fricción con el equipo se había deteriorado impidiendo el suministro adecuado de energía, procedió a hacer el cambio del mismo y hacia la 1:00 PM del mismo día domingo, quedó el ascensor nuevamente en servicio.





**CONJUNTO RESIDENCIAL NOGALES DE LA COLINA  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**BOLETIN No.347**

**Publicación de: 11 de enero de 2022**

**También podrá consultar este boletín en la página Web**

**<http://nogalesdelacolina.com>**

**Clave: Nc8301337862**



Presentamos excusas por las incomodidades que esta situación pudo generar y agradecemos su colaboración y comprensión.

**“ESTAMOS PENSANDO EN EL BIENESTAR DE USTEDES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO”**

Atentamente.

**(Original firmado)  
Adolfo Castillo Bertrand  
Administrador**